

Produktbeskrivelse



Uno-X Smøreolie GlycolChek

Forebyggende analyse / undersøgelse af kølevæske og inhibitor



Karakteristik

GlycolChek er et udvidet analysesystem, specielt udviklet til analyse af kølevand for alle former for kølesystemer.

GlycolChek indeholder specifikke oplysninger om kølemediets tilstand samt anlæggets generelle driftstilstand og vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligehold af køleanlæg.

Systematisk analyse af kølemediets tilstand sikrer, at systemet-/anlægget yder det optimale, hvilket betyder at levetiden for anlægget og kølemediet optimeres.

Analysen udføres som Uno-X Smøreolies øvrige olieanalysesystemer på vort danske laboratorium og efter internationalt anerkendte og beskrevne standarder.

Resultaterne vurderes og kommenteres af Uno-X Smøreolie' Produkt/teknisk afdeling, og følges således op med en professionel vejledning i anvendelse af analysens resultat.



Produktbeskrivelse



GlycolChek indeholder følgende målinger;

Renhed	Hvad viser målingen
Farve	Visuel angivelse af produktets udseende (eks. rød, grøn)
Klarhed	Klarhed rapporteres, eks. klar, let uklar, meget uklar
Bundfald	Visuel bedømmelse for evt. urenheder eller lign. i prøve. Ved stor mængde kan der være behov for rensning, filtrering el. udskiftning.
Turbiditet, NTU	Angiver mængden af alle former for svævende partikler, såsom silicium, metaller, fibre m.v.
Bakterie (10 ⁿ), antal pr. ml.	Bakterie-analyse, der angiver antallet af bakterier pr. ml. væske
Kvalitet	
Density v/15°C, kg/L	Vægtfylde af væske
Frostsikring, °C	Frostsikringsgrad
pH-værdi	Mediets surhedsgrad
Alkaline Reserve, ml.	Mængde af inhibitor i væsken
Ledningsevne v/25°C, uS/cm	Vandkvalitet (postevand, demineraliseret vand).
Glycoltype	Angiver hvilken glycoltype, der er indeholdt i blandingen EG = Ethylenglycol PG = Propylenglycol
Glycolkoncentration, %	Angiver koncentrationen af glycol i blandingen.
Artikelkode	I 5281

GlycolChek analysesæt giver mulighed for udtagelse af 5 olieprøver. Analyseksassen indeholder følgende:

- 1 stk. Brugervejledning
- 5 stk. prøveflasker
- 5 stk. olieabsorberende måtter
- 5 stk. plastposer
- 5 stk. forsendelsesposer
- 5 stk. Nitril-handsker

Ca. 3-5 arbejdsdage efter modtagelse af olieprøve sendes analyserapporten via e-mail. Er der noget alvorligt under optræk tager vi kontakt pr. telefon eller e-mail.